

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOZZA:
OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
VIA DE CAROLIS 21-23 - BOLOGNA
dati catastali: foglio 180 mappale 79

CIG AQ: B7A2839933
Cod. int. 7032

CODICE EDIFICIO: 0485
PRATICA VVF: 35713

Progetto: ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESIVI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
PIANO LAVORI PUBBLICI 2026-2028

Progettisti:
Edile: ing. Flavio Cappelli
Collaboratore edile: ing. Valeria Piccinelli
Impianti Meccanici: ing. Flavio Cappelli
Impianti Elettrici: ing. Flavio Cappelli
Prevenzione Incendi: ing. Flavio Cappelli
Coordinatore della sicurezza: ing. Luca Lenzi

Responsabile unico del progetto: geom. Mirko Lelli

titolo elaborato:
IMPIANTI - PIANO TERRA



n° tavola	N° Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	SCALA	Firma
IM1	1	apr. 2026		1:100	Flavio Cappelli

LEGENDA SIMBOLI	
	NASPO NUOVA INSTALLAZIONE
	IDRANTE NUOVA INSTALLAZIONE
	ATTACCO MOTOPOMPA SINGOLO
	PUNTO ALLACCIO A RETE ANTINCENDIO ESISTENTE
	RETE ANTINCENDIO DI NUOVA REALIZZAZIONE
	RETE ANTINCENDIO DI NUOVA ESISTENTE
	COLONNA DISCENDENTE / MONTATE
	NASPO ESISTENTE
	IDRANTE ESISTENTE
	IDRANTE A MURO DA DEMOLIRE

LEGENDA SIMBOLI	
	LAMPADA DI EMERGENZA ESISTENTE
	LAMPADA DI EMERGENZA CON PITTOGRAMMA ESISTENTE
	LAMPADA DI EMERGENZA ESISTENTE DA DEMOLIRE
	LAMPADA DI EMERGENZA NUOVA
	LAMPADA DI EMERGENZA CON PITTOGRAMMA NUOVA
	LAMPADA DI EMERGENZA DA ESTERNO NUOVA IP65
	LAMPADA DI EMERGENZA AD ALTO FLUSSO
	LAMPADA DI EMERGENZA A FLUSSO ASIMMETRICO
	QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
	PULSANTE ALLARME ESISTENTE DA RIMUOVERE
	TARGA OTTICO ACUSTICA ESISTENTE DA RIMUOVERE
	RIVELATORE FUMO DA RIMUOVERE
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE DA RIMUOVERE
	PULSANTE ALLARME NUOVO
	TARGA OTTICO ACUSTICA NUOVO
	RIVELATORE FUMO NUOVO
	MODULO INDIRIZZATO IMPIANTO RILEVAZIONE
	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARI PER MODULI
	PUNTO ALLACCIO CON PASSACAVO
	SIRENA ESTERNA
	TELERUTTORE COMANDATO DA MODULO SU FM VENTILANTE
	ATTUATORE ELETTRICO PER APERTURA VASISTAS (24 o 220V)
	PULSANTIERA APERTURA/CHIUSURA VASISTAS
	MODULO GESTIONE VASISTAS CON ANCHE FUNZIONE EFC
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI NUOVA

