

Bologna, 26 marzo 2024
Prot.n. 240326-02-BO-DL

Verifica del Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED):

Verifiche generali e documentazione progettuale

In data 19/01/2023, con nota prot. 240119-03-BO-DL questa Direzione Lavori ha trasmesso OdS n.66 con il quale ha disposto di emettere il P.E.D. del Cantiere B7 che *“preveda una modifica del limite di intervento, escludendo la particella al F100 M1”* in ottemperanza al par. 2.2.Limite di intervento dell’Allegato 2 alla Determina Dirigenziale nel quale si si prescriveva di: *“[...] modificare il limite di intervento in corrispondenza del cosiddetto “Parcheggio ex Dazio” in via Emilia Ponente, in funzione degli esiti delle interlocuzioni con la proprietà di parte dell’area [...]”*.

In data 15/02/2024, l’Appaltatore ha anticipato informalmente la soluzione progettuale richiesta che si è provveduto ad esaminare.

In data 01/03/2024, con nota prot. 240301-02-BO-DL, questa Direzione Lavori ha emesso OdS n.79 con il quale, esaminati gli elaborati anticipati ha espresso ulteriori indicazioni.

Con nota prot. B381.RTI. 2024.03.07 004U del 07/03/2024 l’Appaltatore ha trasmesso il PED relativo al progetto Parcheggio P08.

Con nota prot. B381.RTI.2024.03.19 004U del 19/03/2024 l’Appaltatore ha trasmesso l’aggiornamento della documentazione progettuale inizialmente trasmessa in ottemperanza all’OdS n.79.

ELENCO ELABORATI TRASMESSI

N° PROG.	CODIFICA	TITOLO	NOTA DI TRASMISSIONE	
1.	B381-C-PR-B07-PSPX-P06-RG-01_A	RELAZIONE GENERALE PED – PROGETTO PARCHEGGIO VIA DEL GRETO (INGRESSO VIA EMILIA PONENTE)	2024.03.19 004U	Approvabile
2.	B381-C-PR-B07-PSPX-P08-PL-01_B	PARCHEGGIO VIA DEL GRETO -P08	2024.03.19 004U	Approvabile
3.	B381-C-PR-B07-PSPX-P08-PL-02_B	PARCHEGGIO VIA DEL GRETO -SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO	2024.03.19 004U	Approvabile

1. Verifica della completezza della documentazione progettuale

N° PROG.	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI	VERIFICA
1.1.	Nessuna osservazione		n/a

2. Verifica della sottoscrizione dei documenti

N° PROG.	OSSERVAZIONE	TRATTAMENTO PROPOSTO	VERIFICA
2.1.	Sono stati correttamente trasmessi gli elaborati PDF e PDF firmati.		Positiva

3. Verifica del recepimento prescrizione e/o acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge necessarie

N° PROG.	OSSERVAZIONE	TRATTAMENTO PROPOSTO	VERIFICA
3.1.	E' stata recepita la prescrizione 2.2.Limite di intervento dell'Allegato 2 alla Determina Dirigenziale nel quale si si prescriveva di: "[...] <i>modificare il limite di intervento in corrispondenza del cosiddetto "Parcheggio ex Dazio" in via Emilia Ponente, in funzione degli esiti delle interlocuzioni con la proprietà di parte dell'area [...]</i> ".		Positiva

4. Verifica dell'adeguatezza tecnica dei rilievi e delle indagini

N° PROG.	OSSERVAZIONE	TRATTAMENTO PROPOSTO	VERIFICA
4.1.	Nessuna osservazione		n/a

5. Valutazione delle modifiche introdotte nel PE/PED rispetto al PD

N° PROG.	OSSERVAZIONE	TRATTAMENTO PROPOSTO	VERIFICA
5.1.	Il Progetto Esecutivo di Dettaglio ha recepito quanto richiesto con gli OdS n. 66 e 79 ed in particolare prevedendo:		Positiva

	-la realizzazione di 25 stalli con pavimentazione in conglomerato bituminoso; -il mantenimento dell'edificio "Ex dazio"; -la predisposizione su marciapiede per l'istallazione di una pensilina bus Tper (non oggetto dell'appalto). -mantenimento illuminazione esistente.		
--	--	--	--

6. Valutazione della documentazione progettuale

PARTE GENERALE

ELABORATI GENERALI

B381-C-PR-B07-PSPX-P06-RG-01_A RELAZIONE GENERALE PED – PROGETTO PARCHEGGIO VIA DEL GRETO (INGRESSO VIA EMILIA PONENTE)

N° PROG.	OSSERVAZIONE	TRATTAMENTO PROPOSTO	VERIFICA
6.1.	Nessuna osservazione.		Approvabile

B381-C-PR-B07-PSPX-P08-PL-01_B PARCHEGGIO VIA DEL GRETO -P08

N° PROG.	OSSERVAZIONE	TRATTAMENTO PROPOSTO	VERIFICA
1.1.	Su osserva che sono state previste aiuole e marciapiedi con spigoli vivi che non prevedono di adottare curve di raggio esterno 50 cm.		Approvabile con la richiesta di recepire l'inserimento di aiuole e marciapiedi che presentino curve di raggio esterno 50 cm.

B381-C-PR-B07-PSPX-P08-PL-02_B PARCHEGGIO VIA DEL GRETO -SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

N° PROG.	OSSERVAZIONE	TRATTAMENTO PROPOSTO	VERIFICA
1.1.	Nessuna osservazione.		Approvabile con la richiesta di recepire la prescrizione di cui al punto precedente.

7. Parere in linea tecnica

Visto quanto sopra la documentazione si ritiene approvabile con la richiesta di recepire la prescrizione di cui al punto precedente.

8. Parere in linea economica

Si rimanda l'approvazione degli elaborati economici da successiva istruttoria in quanto sono in corso approfondimenti su di essi

9. Motivazioni della genesi del PED

Il PED in oggetto si è reso necessario in virtù del recepimento della prescrizione 2.2. Limite di intervento dell'Allegato 2 alla Determina Dirigenziale nel quale si si prescriveva di: *"[...] modificare il limite di intervento in corrispondenza del cosiddetto "Parcheggio ex Dazio" in via Emilia Ponente, in funzione degli esiti delle interlocuzioni con la proprietà di parte dell'area [...]"*.

10. Inquadramento giuridico

Il PED in oggetto, per quanto detto sopra, si inquadra motivato come:

- Art. 106, comma 2 del D.lgs 50/2016, relativamente al recepimento di prescrizioni di cui al suddetto Allegato 2 alla Delibera di Approvazione del PE.

11. Descrizione Attività

L'attività del Progetto Esecutivo di Dettaglio ha recepito quanto richiesto con gli OdS n. 66 e 79 ed in particolare prevedendo: la realizzazione di 25 stalli con pavimentazione in conglomerato bituminoso, il mantenimento dell'edificio "Ex dazio", la predisposizione su marciapiede per l'istallazione di una pensilina bus Tper (non oggetto di questo Appalto) ed il mantenimento illuminazione esistente. Coerentemente con gli OOdS citati si è ridotto il limite di intervento rispetto alla Progettazione precedente spostandolo di circa 16 metri in corrispondenza della recinzione esistente e conseguentemente escludendo la particella contrassegnata F100 M1.

12. Quantificazione Economica

Si rimanda l'approvazione degli elaborati economici da successiva istruttoria in quanto sono in corso approfondimenti su di essi.

13. Elenco Elaborati

Qui di seguito si riporta l'elenco degli elaborati che si ritengono approvabili:

**DIREZIONI LAVORI - CSE
TRAM DI BOLOGNA (LINEA ROSSA)**

N° PROG.	CODIFICA PE	CODIFICA PED	TITOLO	NOTA DI TRASMISSIONE
1.	-	B381-C-PR-B07-PSPX-P06-RG-01_A	RELAZIONE GENERALE PED – PROGETTO PARCHEGGIO VIA DEL GRETO (INGRESSO VIA EMILIA PONENTE)	2024.03.19 004U
2.	B381-E-T-B-VI-PA-00-P02-PL-01-A	B381-C-PR-B07-PSPX-P08-PL-01_B	PARCHEGGIO VIA DEL GRETO -P08	2024.03.19 004U
3.	-	B381-C-PR-B07-PSPX-P08-PL-02_B	PARCHEGGIO VIA DEL GRETO -SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO	2024.03.19 004U
4.	B381-E-T-B-IC-IL-01-P08-PL-01-C		PARCHEGGIO VIA DEL GRETO	
5.	B381-E-T-B-IC-IL-02-P08-DG-01-B		PARCHEGGIO VIA DEL GRETO – SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI	

14. Conclusioni

A parere di questa DL gli elaborati risultano approvabili in linea tecnica con le sopra riportate prescrizioni relative agli elaborati tecnici.

Bologna, 26 marzo 2024